

Российская Федерация
МИНИСТРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 5**

347041, Ростовская область,
г. Белая Калитва, ул. М. Горького, 167
т. (86383) 2-57-49
E-mail: bkalitva5@yandex.ru

Дознавателю ОНД и ПР
по Белокалитвинскому району
по пожарному надзору
лейтенанту вн.службы
Печкурову И.Н.

« » _____ № _____

Отчет

об исполнении предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Белокалитвинскому району № 77/3 от 25.10.2021 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой выездной проверки в МБОУ СОШ № 5

В целях приведения в соответствии с обязательными требованиями пожарной безопасности ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в МБОУ СОШ № 5 устранены следующие нарушения, выявленные в ходе плановой выездной проверки:

1. Обеспечение дежурного персонала объекта защиты средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
2. Помещение библиотеки отделено от коридора (путей эвакуации) противопожарной дверью.
3. На объекте защиты размещены таблички «Курение и пользование открытым запрещено».

Оборудование противопожарными клапанами воздуховода системы обменной вентиляции столовой, и занесение пожарных клапанов (кранов) в пожарные шкафы будут выполняться в 2024 году по мере поступления финансирования.

Директор школы

Т.И. Карявкина